

R.Buchholz + Partner GmbH Am Oberen Anger 9 04435 Schkeuditz Tel.:(034207)643-0 Fax: -10		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage - Bericht: L03/126.55 Az.: altheim.prj			
Bauvorhaben: 220 kV-Leitung Altheim-St. Peter								
Bohrung Schurf		Nr Mast 10 /Blatt 1		rechts : 0.00 hoch : 0.00	0.00 mNN		Datum: 03.09.2003	
1	2			3		4	5	6
Bis ...m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) ¹⁾ Gruppe					
0.30	a) Sand, schluffig, kiesig, leicht organisch			Bodenklasse 1				
	b) trocken							
	c)	d)	e) grau					
	f) Mutterboden	g)	h) OH					
3.50	a) Sand, kiesig			Bodenklasse 3				
	b) trocken							
	c)	d) leicht zu bohren	e) hellgrau					
	f)	g)	h) SW					
4.00	a) Kernverlust			3 x Kernverlust				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)					


¹⁾ Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

Mast 10

0.00 mNN



0.00 mNN



Mu - S, u,g,o
trocken

S, g
trocken

Kernverlust

R.Buchholz+Partner GmbH Am Oberen Anger 9 04435 Schkeuditz/OT Radefeld Tel. 034207/6430 Fax. 034207/64310	Projekt : 220 kV-Leitung Altheim-St. Peter
	Bericht : L03/126.55
	Az. : altheim.prj
	Anlage : -
	Maßstab : Höhe = 1: 50