




Objekt: 380kV-Ltg. Simbach a. Inn - Landesgrenze, Ltg. B153, Mast-Nr.: 22
Baugrundgutachten - Erkundungsdokumentation



Direkte Baugrundaufschlüsse					
Rammkernsondierung		Rotationskernbohrung		Sonstige	
Anzahl	Tiefe (m)	Anzahl	Tiefe (m)	Anzahl	Tiefe (m)
1	2,2*	-	-	-	-
Indirekte Baugrundaufschlüsse					
schwere Rammsondierung		SPT		Drucksondierung	
Anzahl	Tiefe (m)	Anzahl	Tiefe (m)	Anzahl	Tiefe (m)
1	1,6*	-	-	-	-
Probenahme					
Bodenproben			Wasserproben		
Mischproben	Schichtproben	Kerne			
-	2	-			
Analytik Boden					
einaxiale Druckfestigkeit	Sieb-/Schlämmanalyse	Konsistenz	Glühverlust	Stahlkorr.	Betonaggr.
-	-	-	-	-	1
Analytik Grundwasser					
Betonaggress.	Stahlkorrosiv.	LAWA	Sonstige		
-	-	-	-		

* Sondierabbruch aufgrund zu hoher Lagerungsdichte der anstehenden Erdstoffe bzw. aufgrund des geringen Verwitterungsgrades der anstehenden Festgesteine



bearbeitet:	Plandatum:	Auftragsnummer:	Version	Anlagenummer:
JT	10/2015	L14/II-191.112	1.0	2.27

Projekt: Auftraggeber:

380kV-Leitung Simbach a. Inn -
 Landesgrenze, Ltg. B153

SAG GmbH Ergolding
 Landshuter Straße 65
 84030 Ergolding

SAG

Objekt: 380kV-Ltg. Simbach a. Inn - Landesgrenze, Ltg. B153, Mast 22
Baugrundgutachten - Übersicht Kennwerte und Gründungshinweise

BUCHHOLZ
+ PARTNER




Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal	Einheit	Schicht 7	Schicht 1
geologische Bezeichnung		Hanglehm	Schwemmsand
Teufenbereich	m unter GOK	0,3 - 1,2*	1,2 - 1,6
Körnung nach Bohrbefund		U; fs, t'	fS; mg
Bodengruppe DIN 18196		UM	SE
Bodenklasse DIN 18300		BK 4	BK 3
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301		BB 2	BN 1
Lagerungsdichte / Konsistenz nach Feldbefund		steifplastisch	mitteldicht
Betonaggressivität (DIN4030):			
- Boden	Stufe		schwach angreifend (XA1)
- Grundwasser	Stufe		
Stahlkorrosivität (DIN 50929)			
Durchlässigkeitsbeiwert		$1 \cdot 10^{-9} - 1 \cdot 10^{-8}$	$6,4 \cdot 10^{-8}$
Verdichtbarkeitsklasse		V 3	V 2
Frostempfindlichkeitsklasse		F 3	F 3
Tragfähigkeit		gering bis mittel	hoch

¹⁾ Erfahrungswerte

* Aufgrund der Mindesteinbindetiefe von 1,2m u. GOK (Frostzone III), stellt diese Schicht keinen relevanten Gründungshorizont dar.



Baugrundmodell/ Gründungsparameter

Eigenschaft / Merkmal	Einheit	Schicht 1
geologische Bezeichnung		Schwemmsand
Lagerung / Konsistenz		mitteldicht
DPH	N ₁₀	7,3
SPT	N ₃₀	
Wichte γ*	kN/m ³	18
Wichte unter Auftrieb γ'	kN/m ³	10
Reibungswinkel***	°	32,5
Auflastwinkel A, β ₀	°	20
Auflastwinkel S, β ₀	°	18
Kohäsion, undrainiert c _u	kN/m ²	-
Kohäsion, drainiert c' **	kN/m ²	-
Steifemodul E _s	MN/m ²	40 - 60
Bemessungswert für den Sohlwiderstand σ _{R,d}	kN/m ²	240 ²⁾
Bettungsmodul K _s	MN/m ³	16,0 ²⁾
zu erw. Schichtsetzung σ ₀	cm	1,5 ²⁾
zu erw. Setzungsdifferenz	cm	<1,0 ²⁾

²⁾ erdeucht

^{**}Rechenwert für die Kohäsion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

^{***}Rechenwert für den inneren Reibungswinkel des nichtbindigen- und des konsolidierten bindigen Erdstoffes


²⁾ Es wird für die Berechnung eine Flachgründung (Plattenfundament 15x15m, Gründungsohle 1,2m u. GOK) angenommen.

Standortmerkmale

Hydrologie	
Einzugsgebiet	Dattenbach
GWL	Stau-WL
GW-Stand angetroffen (m u. GOK)	nicht angetroffen
GW-Stand frei (m u. GOK)	-
Bemessung (m u. GOK)	≥ 1,6
BFR	stauwasser-beeinflusst
Restriktionen	-

Allgemeine Angaben	
Erdbebenzone gemäß DIN EN 1998-1/NA:2011-1	keine Zugehörigkeit
Untergrundklasse	-
Baugrundklasse	-
Frostzone	III
geotechnische Kategorie	GK 2
Windlastzone gemäß DIN 1055-4:2005-03	1
Eislastzone gemäß DIN 1055-5:2005-07	3

Hinweis: Die Mastdokumentation (Anlage 2) stellt eine Zusammenfassung der im Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit gültig. Im Hinblick auf eine schadensfreie Gründung ist die Baumaßnahme von einem unabhängigen Fachbüro (z.B. Buchholz + Partner GmbH) überwachen zu lassen.



Gründungsempfehlung:

vorgeschlagene Gründungsart				
Flachgründung (Plattenfundament): Lastabtragung über dem ordnungsgemäß verdichteten Schwemmsand, welcher ab ca. 1,2m u. GOK ansteht (Mindesteinbindetiefe Frostzone III); alternativ: Tiefgründung (Bohrpfahl, KVP)				
Erdbau				
Baustraße aus einer mind. 0,3 m mächtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Gevlies nach Abschieben des Mutterbodens empfohlen. Alternativ: temporäre Baustraße mit Straßenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o.A., ab einer Tiefe von ca. 1,0m u. GOK ist mit schwer lösabaren Böden (BK 6/7) zu rechnen				
Baugrubenverbau				
Baugruben mit einer Tiefe von bis 1,25 m können nach DIN 4124 oberhalb des Grundwasserspiegels senkrecht geschartet werden. Für die am Standort oberflächennah anstehenden Hanglehme und Schwemmsande (zw. 0,0 und 1,6m unter GOK) gilt in Anlehnung an DIN 4124-2012-01, Punkt 4.2 ein Baugrubenböschungswinkel von $\beta \leq 60^\circ$ (mind. steifplastisch) bzw. $\beta \leq 45^\circ$ (erdeucht) als zulässig. Alternativ: Spundwand-/Trägerbohrverbau				
Wasserhaltung				
Vorhalten für evtl. anfallendes Oberflächenwasser bzw. Hangsicker- / Schichtwasser				
Baugrubenauflast / Kontamination				
gewachsener Boden, organoleptisch unauffällig				
Sonstiges				
Differiert das Gründungsniveau bzw. die Gründungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zuständigen Gutachter ergänzende Empfehlungen einzuhalten. Sollte das Gründungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der Erkundungstiefe liegen, so sind ergänzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchführen zu lassen. Diesbezüglich ist ebenfalls Rücksprache mit dem zuständigen Gutachter zu halten.				
bearbeitet:	Plandatum:	Auftragsnummer:	Version	Anlagenummer:
JT	11/2015	L14/II-191.112	1.0	2.28
Projekt:	Auftraggeber:			
380kV-Leitung Simbach a. Inn - Landesgrenze, Ltg. B 153		SAG GmbH Ergolding Landshuter Straße 65 84030 Ergolding		

SAG