
		<b>Bauwerksverzeichnis</b> <b>Deckblatt</b>		<u>Planfeststellungsunterlage</u> <b>Anlage 10.1</b>		Aufgestellt Bayreuth, den <del>15.11.2013</del> Tennet TSO GmbH
<b>Bauwerksnummer</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Bauwerksart</b>	<b>a) bisheriger</b> <b>b) künftiger</b> Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger	<b>Vorgesehene Regelung</b>		i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler
				<b>Darstellung</b>		
1	2	3	4	5		6
1	Ltg. B 151 : UW Altheim - Mast Nr. 19	Hochspannungs- freileitung	a) - b) Tennet TSO GmbH	Errichtung einer 2-System 380-kV-Freileitung von Altheim nach Adlkofen Ltg. Nr. B151, als Teilabschnitt 1 der 380-kV Leitungsverbindung von Altheim nach Matzenhof bei Simbach am Inn. Das Bauwerk 1 beginnt am Portal des Umspannwerkes Altheim und endet am Mast Nr. 125 der 380-kV-Freileitung Ottenhofen - Isar, Ltg. Nr. B116. Das Portal im UW Altheim und Mast Nr. 125 sind nicht Teil von Bauwerk 1		Anlage 7.1, Blatt 1 - 6 Anlage 8.1, Blatt 1 - 6 Anlage 14.1, Blatt 1 - 6
2	Ltg. B 116 : Mast Nr. 125	Hochspannungs- freileitung	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Mast Nr. 125 der bestehenden 380-kV-Freileitung Ottenhofen - Isar, Ltg. Nr. B 116 ist zu ersetzen		Anlage 7.1, Blatt 6 Anlage 7.2, Blatt 1 Anlage 8.1, Blatt 6 Anlage 8.2, Blatt 1 Anlage 14.1, Blatt 6 Anlage 14.2, Blatt 1
3	Ltg. B 104 : UW Altheim - Mast Nr. 22	Hochspannungs- freileitung	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Die bestehende 220-kV-Freileitung Altheim - St. Peter, Ltg. Nr. B104 zwischen dem UW Altheim und Mast Nr. 22 wird rückgebaut. Das Portal im UW Altheim und Mast Nr. 22 sind nicht Teil von Bauwerk 3		Anlage 7.1, Blatt 1 - 6 Anlage 8.1, Blatt 1 - 6 Anlage 14.1, Blatt 1 - 6
4	Ltg. B 104 : Mast Nr. 22 - Mast Nr. 25	Hochspannungs- freileitung	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Die bestehende 220-kV-Freileitung Altheim - Landesgrenze (St. Peter), Ltg. Nr. B104 zwischen dem Mast Nr. 22 und Mast Nr. 25 wird rückgebaut. Mast Nr. 22 ist Teil des Bauwerkes 4. <del>Mast Nr. 25 nicht.</del>		Anlage 7.1, Blatt 6 Anlage 7.2, Blatt 1 Anlage 8.1, Blatt 6
5	Ltg. B 104 : Mast Nr. 2 - Mast Nr. 7	Freileitungs- provisorium	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Freileitungsprovisorium / <b>Baueinsatzkabelprovisorium</b> zwischen Mast Nr. 2 und Mast Nr. 7 der bestehenden 220-kV-Freileitung Altheim - Landesgrenze (St. Peter), Ltg. Nr. B104		Anlage 7.1, Blatt 1 - 2 Anlage 14.1, Blatt 1 - 2

		<b>Bauwerksverzeichnis</b> <b>Deckblatt</b>		<u>Planfeststellungsunterlage</u> Anlage 10.1		Aufgestellt Bayreuth, den <del>15.11.2013</del> Tennet TSO GmbH
Bauwerks- nummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) <b>bisheriger</b> b) <b>künftiger</b> Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger	Bayreuth, den <b>13.03.2020</b>		i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler
				Vorgesehene Regelung		Darstellung
1	2	3	4	5		6
6	Ltg. B 104 : Mast Nr. <del>8 40</del> - Mast Nr. 16	Freileitungs- provisorium / Baueinsatzkabel- provisorium	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Freileitungsprovisorium / Baueinsatzkabelprovisorium zwischen Mast Nr. <del>8 40</del> und Mast Nr. 16 der bestehenden 220-kV-Freileitung Altheim - Landesgrenze (St. Peter), Ltg. Nr. B104		Anlage 7.1, Blatt 3 - 4 Anlage 14.1, Blatt 3 - 4
7	Ltg. B 104 : Mast Nr. 19 - Mast Nr. 22	Freileitungs- provisorium	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Freileitungsprovisorium / <b>Baueinsatzkabelprovisorium</b> zwischen Mast Nr. <del>17-49</del> und Mast Nr. 22 der bestehenden 220-kV-Freileitung Altheim - Landesgrenze (St. Peter), Ltg. Nr. B104		Anlage 7.1, Blatt 5 - 6 Anlage 14.1, Blatt 5 - 6
8	Ltg. B 116 : Mast Nr. 124 - Mast Nr. 126	Freileitungs- provisorium	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Freileitungsprovisorium zwischen Mast Nr. 124 und Mast Nr. 126 der bestehenden 380-kV-Freileitung Ottenhofen - Isar, Ltg. Nr. B116		Anlage 7.1, Blatt 6 Anlage 7.2, Blatt 1 Anlage 14.1, Blatt 6 Anlage 14.2, Blatt 1
9	Ltg. B 58 : Mast Nr. 4	Hochspannungs- freileitung	a) Bayernwerk Netz GmbH b) Bayernwerk Netz GmbH	Mast Nr. 4 der bestehenden 110-kV-Freileitung Altheim-Geisenhausen (-Töging), Ltg. Nr. B 58 ist durch einen Gemeinschaftsmast zu ersetzen. Freileitungsprovisorium / Baueinsatzkabelprovisorium zwischen Mast Nr. 3 und Mast Nr. 5 der bestehenden 110-kV-Freileitung Altheim-Geisenhausen (-Töging), Ltg. Nr. B 58		Anlage 7.1, Blatt 1 - 2 Anlage 8.3, Blatt 1 Anlage 14.1, Blatt 1 - 2
10	20-kV-Leitung	Mittelspannungs- freileitung	a) Bayernwerk Netz GmbH b) Bayernwerk Netz GmbH	Baueinsatzkabelprovisorium für kreuzende 20-kV-Leitungen.		Anlage 7.1, Blatt 5 Anlage 8.1, Blatt 5 Anlage 14.1, Blatt 5
11	Ltg. B 151 : UW Altheim - M125(B116) Ltg. B 104 : Mast Nr. 2 -25	Schutzgerüst	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Schutzgerüst an Bundesstraßen als Stahlkonstruktion mit Netzüberspannung, an normalen Straßen als Holzgerüst		Anlage 7.1, Blatt 1-6 Anlage 7.2, Blatt 1 Anlage 14.1, Blatt 1-6 Anlage 14.2, Blatt 1