



380-kV-Ltg. Altheim - Matzenhof
Teilabschnitt 1: 380-kV Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151

Berechneten Werte der magnetischen Flussdichte und elektrischen Feldstärke
im Einwirkungsbereich (400 m von ruhenden Leiterseil) an repräsentativen Bezugspunkte
gemäß 26. BImSchVVwV
im Regierungsbezirk Niederbayern

Planfeststellungsunterlage	Aufgestellt
Anlage	Bayreuth,
i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub	i.A. gez. Dirk Daßler

Lfd. Nr.	Leitung	Spannfeld	Minimalen Bodenabstand im Spannfeld (m)	Immissionsort	Gemarkung	Flurstück Nummer (Bezugspunkt)	Abstand vom linken Mast zum Bezugspunkt (m)	Seitl. Abstand von Bezugspunkt zur Achse (+ rechts) (- links) (m)	Magnetische Flussdichte (µT) am Bezugspunkt (1m über EOK)	Elektrische Feldstärke (kV/m) am Bezugspunkt (1m über EOK)	Überblick Punkt Lageplan gem. 26. BImSchVVwV	Bemerkung
1	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	5 - 6	16.6	Flurstück	Wolfsbach	973	170.6	-32,7	8.6	1.1	repräsentativer Bezugspunkt 1a (BP1a)	
2	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	5 - 6	16.6	Flurstück	Wolfsbach	973/4	223.4	+32,5	11.7	0.8	repräsentativer Bezugspunkt 1b (BP1b)	
3	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	6 - 7	23.1	Flurstück	Wolfsbach	974	157.7	-32,0	6.8	0.9	repräsentativer Bezugspunkt 2a (BP2a)	
4	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	6 - 7	23.1	Flurstück	Wolfsbach	974	87.4	+32	8.2	0.8	repräsentativer Bezugspunkt 2b (BP2b)	
5	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	7 - 8	18.0	Flurstück	Wolfsbach	959/2	207.2	-31,7	7.7	1.0	repräsentativer Bezugspunkt 3 (BP3)	
6	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	8 - 9	14.0	Flurstück	Wolfsbach	958/2	196.3	+31,7	12.1	0.8	repräsentativer Bezugspunkt 4 (BP4)	
7	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	9 - 10	23.8	Flurstück	Wolfsbach	742	136.8	-32,4	6.3	0.8	repräsentativer Bezugspunkt 5 (BP5)	
8	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	10 - 11	35.5	Flurstück	Wolfsbach	727	314.6	-32,3	4.5	0.4	repräsentativer Bezugspunkt 6a (BP6a)	
9	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	10 - 11	35.5	Flurstück	Wolfsbach	882	238.5	+32,4	4.6	0.5	repräsentativer Bezugspunkt 6b (BP6b)	
10	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	14 - 15	16.9	Flurstück	Wolfsbach	678/3	324.8	+32,1	11.6	0.8	repräsentativer Bezugspunkt 7 (BP7)	
11	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	18 - 19	15.7	Flurstück	Oberaichbach	1272	293.8	+33,4	11.5	0.8	repräsentativer Bezugspunkt 8 (BP8)	
12	380-kV-Ltg. Altheim - Adlkofen, Ltg. Nr. B151	19 - 125	23.1	Flurstück	Oberaichbach	1211/9	130.5	+37,2	9.1	1.0	repräsentativer Bezugspunkt 9 (BP9)	

SPIE SAG GmbH,
CN&G | Bereich CeGIT
Landshuter Straße 65
84030 Ergolding

13.03.2020
Ergolding, 45-11-2013

Ort, Datum

SPIE SAG GmbH
GB-CN&G | CeGIT
Landshuter Str. 65
84030 Ergolding

i.A. gez. Lucia Wandra

Unterschrift/Stempel