



Nicht revidiert!  
01.03.2005

**OBAG**  
ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN AG  
HAUPTSTELLE LANDSHUT

# LÄNGENPROFIL

## 110 kV-Leitung

### Pleinting - Arnstorf

## Mast Nr. 1a bis Mast Nr. 2

### Maßstab

der Höhen = 1 : 500  
der Längen = 1 : 2500

**Seitliche Überhöhung**

10.0 m rechts der Trasse - - - - -  
10.0 m links der Trasse - - - - -

Leitersel:  $2 \times 3 \times \text{Al/St } 385/35 \frac{e}{75} / 2 \times 3 \times 2 \times \text{Al/St } 340/30 \frac{e}{7.4}$

Erdseil:  $1 \times \text{Siem. ESLK u. } 1 \times \text{Fu.G. ESLK}$

Stand vom: LWL nachgegr. SAG Juli 96

STARKSTROM-ANLAGEN-GESellschaft m. b. H. Gruppe Süd			ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN A. G. HAUPTSTELLE LANDSHUT		
	Datum	Name		Datum	Name
entworfen	Dez. 74	Suchy	geprüft	Planung	
gezeichnet	Jan. 75	Zu.	geprüft	Ausführung	
bearbeitet			geändert		
geprüft					
geändert					
revidiert	2.6.76	BA Nürnberg			